

попущено 29 марта 2022г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000
тел/факс 8 (0752) 47-25-12 / 47-20-26 Е-mail: turpnt@tambov.ru
<http://www.68.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882285185, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 655-п
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«28» февраля 2022 г.

г. Тамбов

Кому Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 1 «Семицветик»

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Семицветик», расположенного по адресам: г. Тамбов, ул. Пирогова, дом 64; ул. Пролетарская, дом 238; ул. Пролетарская, дом 236 рассмотрении представленных документов: акта проверки управления Роспотребнадзора № 32 от 28.02.2022 года выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Корпус 1 МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»:

П.2.5.2., п 2.5.3. В туалетных групп №№11,4,5,6,7,8,9,10 и в прачечной покрытие стен и пола в с дефектами и механическими повреждениями (гигиеническая плитка старая, с трещинами). В здании ДОУ течет кровля, потолок на лестничной площадке по центру здания и в приемной группы №8 в затеках.

п.2.2.4. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, с дефектами асфальтового покрытия (выбоины) требуют ремонта.

П.2.4.6.3. Кухонная мебель (столы, навесные шкафы) в буфетных комнатах всех групповых ячеек старого образца, с дефектами и повреждениями покрытия.

П.2.7.2. Оконные рамы в музыкальном и спортивном зале, в групповых ячейках (кроме группы № 2) старые, ветхие; конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Корпус 2 МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»:

таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Количество детей в группах определено без учета расчета площади игровых: норма площади на 1 ребенка в игровых групп для детей с 4х до 7-ми лет - 2м². фактически составляет от 1,42 до 1,63 м².

п.2.8.1., таб.2.5.2. раздел V СанПиН 1.2.3685-21. Коэффициент пульсации в обследованных помещениях групп № 12,13,14,15 составляет соответственно: 37%,28%,27%,28% при допустимом значении -10%. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» №32.ГО.ГДП от 25.02.2022 г., протокол измерения световой среды №пр610 от 18.02.2022г.

Корпус 3 МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»:

таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Количество детей в группах определено без учета расчета площади игровых: норма площади на 1 ребенка в игровых группах для детей с 2х до 3х лет – 2,5 м², с 4х до 7-ми лет - 2м², фактически составляет от 1,57,1,64 м² в яслях и 1,98 м² в садовой группе

п.2.6.3. Не оборудовано централизованное смешивание холодной и горячей воды в умывальной комнате группы № 16.

п.2.8.1., таб.2.5.2. раздел V СанПиН 1.2.3685-21. Уровень общей освещенности в игровых комнатах групповых ячеек №№ 16,17,18 составляет соответственно 263 лк, 314 лк, 310 лк, при допустимом значении не менее 400 лк. Коэффициент пульсации в обследованных помещениях 16 и 18 групп составляет 14% и 12% при допустимом значении -10%. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» №34.ГО.ГДП от 25.02.2022 г., протокол измерения световой среды №пр611 от 18.021.2022г.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Корпус 1 МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»: Провести замену гигиенической плитки на стенах и полу в туалетных групп №№11,4,5,6,7,8,9,10 и в прачечной	01.03.2023
2.	Провести ремонт кровли здания ДОУ	25.08.2022
3	Провести ремонт въездов и входов на территории детского сада.	25.08.2022
4	Предусмотреть приобретение новой кухонной мебели (столы, навесные шкафы) в буфетные комнаты всех групповых ячеек.	01.03.2023
5	Предусмотреть замену оконных рам в музыкальном и спортивном зале, в помещениях групповых ячеек (кроме группы № 2).	01.03.2023
	Корпус 2 МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»: Комплектование групп проводить с учетом норм площади на 1 ребенка в игровых группах для детей с 2х до 3х лет – 2,5 м ² , с 4х до 7ми лет - 2м ² .	25.08.2022
	Обеспечить параметры искусственной освещенности в группах № 12,13,14,15 в соответствии с гигиеническими нормативами	25.08.2022
	Корпус 3 МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»: Комплектование групп проводить с учетом норм площади на 1 ребенка в игровых группах для детей с 2х до 3х лет – 2,5 м ² , с 4х до 7ми лет - 2м ² .	25.08.2022
	Оборудовать централизованное смешивание холодной и горячей воды в умывальной комнате группы № 16.	25.08.2022
	Обеспечить параметры искусственной освещенности в группах № 16,17,18 в соответствии с гигиеническими нормативами	25.08.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **заведующего МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» Ивлиеву Галину Сергеевну.**

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства или ходатайство о продлении срока исполнения предписания, представить по адресу: г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5 до 25.08.2022; 01.03.2023

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено заведующей МБДОУ Ивлиевой Г.С.


(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Старший специалист 1 разряда
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области
(наименование территории)


(подпись)

Т.Н. Голобородова
(расшифровка подписи)

